

dot. konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla zadania „Budowa hali sportowej w miejscowości Przywidz”

Działając na podstawie Rozdziału I pkt 9 Regulaminu konkursu Organizator konkursu informuje, że wpłynęły zapytania do ww. regulaminu:

1. Czy należy przyjąć ilość toalet dla widowni na 800 miejsc (540 stałych +260 ruchomych)? Z wstępnej analizy wynika duża ilość toalet-ok 30 oczek dla kobiet i 24 oczek+pisuary dla mężczyzn. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca na działce, czy możliwe byłoby przyjęcie ilości toalet tylko dla ilości stałych miejsc na widowni, a miejsca na trybunach rozsuwanych traktować jako miejsca dla uczniów, gdzie część ilości toalet będzie znajdować się w zespołach szatniowych, a część będzie dostępna z komunikacji ogólnej?


Odpowiedź: Możliwe jest przyjęcie ilości toalet dla stałych miejsc wg Państwa koncepcji.

2. Jaką należy przyjąć wielkość zespołów szatniowych sali sportowej- 20osób czy 30 osób? W programie użytkowym w punkcie "ZAPLECZE SALI SPORTOWEJ" na stronie 1 wyszczególniono: „cztery zespoły szatniowe dla 20 osób każdy”, natomiast na stronie 3 w podpunkcie f) „POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE” wyszczególniono: „szatnie zawodników wyposażone w wieszaki i ławki dla 30 osób (dla każdej szatni)”. Czy zachować należy wyposażenie szatni w wieszaki i ławki, czy w szafki i ławki ?

Odpowiedź: Należy przyjąć 20 osób, wyposażenie szafki oraz ławki.

3. Jaką ilość i jaki program należy przewidzieć dla gabinetów odnowy biologicznej ?

Odpowiedź: Dwa gabinety odnowy, jeden lekarza i jeden masażu. Organizator konkursu na tym etapie nie ma sprecyzowanego programu, należy zaproponować.

WÓJT

Marek Zimakowski

Sporządzono w 4 egz.:

1. a/a
2. tablica ogłoszeń UG
3. strona internetowa Zamawiającego
4. zainteresowani uczestnicy postępowania